



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 307-319, факс: (4152) 307-320
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 присмотра и оздоровления»

во исполнение распоряжения № 72 от «25» мая 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «06» июня 2016 г. с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. «09» июня 2016 г. с «13» час. «00» мин. до «13» час. «30» мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 присмотра и оздоровления», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 14

проверку проводил(а):

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна

совместно с: Заведующей Хилобокой С.Я.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
72/1/1	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (наружные пожарные лестницы в кол-ве 2 штук согласно протокола испытаний № 14-2 от 15.05.2017 года сравнительного анализа основных параметров и размеров лестниц пожарных, наружных, стационарных и испытание их	п. д) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»), п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-	01.08.2018г	

конструкций на прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок установлено, не соответствуют требованиям пожарной безопасности)	ваниях пожарной безопасности», п. 7.3 ГОСТ Р53254-2009		
---	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



**Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
С.А. Прокопьева**

Предписание для исполнения получил:

Соблюдено АБСЧ в Дз.т.к.е.е. с.д.г. 12 ч. Дилдоберова Р.Д.

« 09 » июня 2017 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Начальник отдела НД и ПР по
г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю. Ю.

(Handwritten signature)